

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2666-7393 โทรสาร 0-2354-4764

ที่ 23 ว. 757

รายงานผลการทดสอบ หน้า 1 / 1

เลขที่คำขอ 29/2564 คำร้องที่ 2.132/2563 หมายเลขห้องปฏิบัติการ 476/2564

เจ้าของบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลราชกรูด ผู้ขอรับบริการ สดบ.

สถานที่ตั้งบ่อ ต.ราชกรูด อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

พิกัด E - N - ความลึกของบ่อ 185 เมตร ระดับน้ำนิ่งปกติ - เมตร วิธีเก็บน้ำตัวอย่าง -

หมายเลขบ่อ - วันที่เก็บตัวอย่าง - วันที่รับตัวอย่าง 15 ตุลาคม 2563

ใบอนุญาตเลขที่ - หมายเลข -

คุณลักษณะทางกายภาพ

ความเป็นกรด-ด่าง 6.9 หน่วยความขุ่น (NTU) 0.2 หน่วยแอสดินิม-โคบอลต์ 0

คุณลักษณะทางเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

เหล็ก (Fe)	0.3	ฟลูออไรด์ (F)	0.7
แมงกานีส (Mn)	0.1	ไนเตรด (NO ₃)	< 0.9
ทองแดง (Cu)	0.0	ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	97
สังกะสี (Zn)	0.0	ความกระด้างชั่วคราว (Noncarbonate hardness as CaCO ₃)	0
ซัลเฟต (SO ₄)	16	ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	166
คลอไรด์ (Cl)	3.6		

ลักษณะตัวอย่างน้ำขณะทดสอบ โส วันที่ทดสอบ 15 ตุลาคม 2563

สรุปผลการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อนุโมให้ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้รับรอง (นายสุจิต งามขำ) ผู้ทดสอบ (นางสาวทวิพร บึงขำบุญ)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาดาล นักวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

รายงานฉบับนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดค้านรายงานผลการวิเคราะห์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองวิเคราะห์น้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร